

Smrtelné zranění



při propadnutí střechou



SNÍŽENÍM RIZIK



SNÍŽÍTE NÁKLADY

Popis události

Zaměstnanci měli provést práci spojenou s výměnou hřebenových dílců na střeše objektu. Postižený vstoupil po přistavěném žebříku na střechu objektu a s vědrem s vruty šel zjistit rozsah prováděných prací. Při cestě k hřebenu střechy šlápl mimo střešní konstrukcí podepřenou část eternitové střešní krytiny. Došlo k propadnutí střechou z výšky 5,2 m na podlahu objektu. Zaměstnanec na následky zranění zemřel. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.

Náklady pro zaměstnavatele



Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, který později zemřel na následky pracovního úrazu



Náhrada věcné škody



Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem



Ztráta na výrobě



Náhrada nákladů na výživu pozůstalých



Sankce a pokuty



Jednorázové odškodnění pozůstalých



Ztráta image

Celkové náklady pro organizaci na jeden smrtelný pracovní úraz mohou překročit až částku 15 000 000 Kč.

Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na pracovní úraz jsou vždy individuální, uvedená částka je orientační.



www.mpsv.cz
www.ceskyfocalpoint.cz



www.vubp.cz
www.bozpinfo.cz