

# Smrtelné zranění

# při propadnutí střechou



## SNÍŽENÍM RIZIK



## SNÍŽÍTE NÁKLADY

### Popis události

Zaměstnanci měli provést práci spojenou s výměnou hřebenových dílců na střeše objektu. Postižený vstoupil po přistavěném žebříku na střechu objektu a s vědrem s vruty šel zjistit rozsah prováděných prací. Při cestě k hřebenu střechy šlápl mimo střešní konstrukcí podepřenou část eternitové střešní krytiny. Došlo k propadnutí střechou z výšky 5,2 m na podlahu objektu. Zaměstnanec na následky zranění zemřel.

### Náklady pro zaměstnavatele



Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, který později zemřel na následky pracovního úrazu



Náhrada věcné škody



Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem



Ztráta na výrobě



Náhrada nákladů na výživu pozůstalých



Sankce a pokuty



Jednorázové odškodnění pozůstalých



Ztráta image

**Celkové náklady pro organizaci na jeden smrtelný pracovní úraz mohou překročit až částku 15 000 000 Kč.**

*Pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na pracovní úraz jsou vždy individuální, uvedená částka je orientační.*



[www.mpsv.cz](http://www.mpsv.cz)  
[www.ceskyfocalpoint.cz](http://www.ceskyfocalpoint.cz)



[www.vubp.cz](http://www.vubp.cz)  
[www.bozpinfo.cz](http://www.bozpinfo.cz)